2022年度　焼却施設維持管理状況

分類	項目		数　量（単位:t）												
処分した産業廃棄物	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	1	燃え殻	4.378	5.312	2.69	0.288		2.052	0.228	4.343	1.528	0.958	0.57	0.365	22.712
	2	汚泥	0.066		1.298	1.54	0.396	0.11	0.704	0.22	0.231	0.022	0.132		4.719
	3	廃油	12.006	12.717	16.632	12.02	12.438	14.4	15.309	20.079	16.727	9.684	11.556	9.981	163.549
	4	廃酸	0.237	0.079	0.701	0.655		0.1	0.019	0.085	0.426	0.033		0.893	3.228
	5	廃アルカリ	0.271	1.096	3.706	5.797	3.514	0.723	0.551	0.701	0.271	0.416	0.735	0.339	18.12
	6	廃プラスチック類	75.219	77.841	76.976	63.47	78.523	68.791	70.248	96.629	86.362	83.393	55.843	56.921	890.216
	7	紙くず	2.250	2.28	2.88	2.316	2.67	2.4	1.545	2.55	2.31	1.53	1.92	2.919	27.57
	8	木くず	18.975	19.525	19.8	16.225	18.15	17.875	15.18	19.36	16.5	16.225	10.753	11.55	200.118
	9	繊維くず	0.312	0.098	0.264	0.696	0.43	0.631	1.454	0.346	0.48	0.086	1.058	0.737	6.592
	10	動植物性残さ	1.160	1.488		3.28	3.68			1.648	0.88			5.504	17.64
	11	ゴムくず													0
	12	金属くず													0
	13	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず													0
	14	感染性廃棄物	43.435	34.48	32.396	47.498	60.778	67.333	39.562	52.388	48.284	48.833	31.331	30.815	537.133
	15	廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類）													0
	計		158.309	154.916	157.343	153.785	180.579	174.415	144.8	198.349	173.999	161.18	113.898	120.024	1891.597
燃焼記録	燃焼ガス温度		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照　測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
	集塵機への流入ガス温度		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照　測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
	一酸化炭素		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照　測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
ばいじんの除去	冷却設備			5/17	6/17		8/4,8/27	9/29		11/4	12/1				
	排ガス処理設備		施設稼働時に自動的に排出される												
排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		1号炉	測定日:R04.05.12　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.033ng-TEQ/m^3N						測定日:R04.10.27　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.0097ng-TEQ/m^3N					
			2号炉	測定日:R04.05.16　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.024ng-TEQ/m^3N						測定日:R04.10.21　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.010ng-TEQ/m^3N					
	ばい煙濃度	硫黄酸化物(SOx)	1号炉	測定日:R04.05.17　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.1未満 m^3N/h						測定日:R04.10.20　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.1未満 m^3N/h					
			2号炉	測定日:R04.05.11　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.1未満 m^3N/h						測定日:R04.10.17　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.4 m^3N/h					
		ばいじん	1号炉	測定日:R04.05.17　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.01未満 g/m^3N						測定日:R04.10.20　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.01未満 g/m^3N					
			2号炉	測定日:R04.05.11　結果判明日:R04.07.11　測定結果:0.01未満 g/m^3N						測定日:R04.10.17　結果判明日:R04.12.16　測定結果:0.01未満 g/m^3N					
		塩化水素(HCl)	1号炉	測定日:R04.05.17　結果判明日:R04.07.11　測定結果:10未満 mg/m^3N						測定日:R04.10.20　結果判明日:R04.12.16　測定結果:10未満 mg/m^3N					
			2号炉	測定日:R04.05.11　結果判明日:R04.07.11　測定結果:10未満 mg/m^3N						測定日:R04.10.17　結果判明日:R04.12.16　測定結果:10未満 mg/m^3N					
		窒素酸化物(NOx)	1号炉	測定日:R04.05.17　結果判明日:R04.07.11　測定結果:100 ppm						測定日:R04.10.20　結果判明日:R04.12.16　測定結果:90 ppm					
			2号炉	測定日:R04.05.11　結果判明日:R04.07.11　測定結果:93 ppm						測定日:R04.10.17　結果判明日:R04.12.16　測定結果:80 ppm					