

2024年度 焼却施設維持管理状況

分類	項目		数 量 (単位:t)												
処分した産業廃棄物	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	1	燃え殻	0.331	1.037	4.104	1.676	1.71	0.279	0.365	3.545	0.16	3.386	5.495	1.699	23.787
	2	汚泥	0.242		0.33	0.22		0.941	0.333	0.022	8.536		1.32	6.721	18.665
	3	廃油	16.255	14.904	17.348	15.431	14.666	13.076	12.781	12.096	17.883	14.175	12.825	13.077	174.517
	4	廃酸	0.105	0.25		0.475		0.136	0.215	0.079	0.011		10.5	14.92	26.691
	5	廃アルカリ	0.124	0.203	0.52	0.667	2.124	0.915	2.678	0.339	0.531	0.147	0.124	0.554	8.926
	6	廃プラスチック類	93.356	89.307	102.158	103.739	103.506	75.34	86.56	76.759	92.367	85.648	68.647	86.556	1063.943
	7	紙くず	1.095	1.35	1.71	1.035	0.84	0.324	0.081	0.096	0.078	0.045	0.012	0.063	6.729
	8	木くず	16.830	17.05	15.675	15.208	16.5	13.2	11.55	11.055	12.925	12.1	11.55	15.675	169.318
	9	繊維くず	0.324	0.814	0.47	0.715	0.614	0.205	0.18	0.13	0.269	0.338	0.07	0.154	4.283
	10	動植物性残さ	0.480	0.04	0.504	0.504					1.216			1.304	4.048
	11	ゴムくず													0
	12	金属くず													0
	13	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず													0
	14	感染性廃棄物	27.303	28.82	24.37	25.282	24.949	22.918	26.084	19.352	26.448	27.245	21.092	26.592	300.455
	15	廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)													0
	計		156.445	153.775	167.189	164.952	164.909	127.334	140.827	123.473	160.424	143.084	131.635	167.315	1801.362
燃焼記録	燃焼ガス温度		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照 測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
	集塵機への流入ガス温度		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照 測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
	一酸化炭素		測定場所:産業廃棄物焼却施設全体フロー参照 測定年月日、結果判明年月日、結果:連続記録計によって連続測定しているため社内閲覧												
ばいじんの除去	冷却設備		4/13	5/8	6/13、6/14	7/3、7/26	8/20	9/4	10/1、10/31	11/19		1/6,1/17,1/27	2/20	3/13、3/24、3/31	
	排ガス処理設備		施設稼働時に自動的に排出される												
排ガスの測定	ダイオキシン類濃度		1号炉	測定日:R06.05.14～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.044ng-TEQ/m3N						測定日:R06.10.18 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.022ng-TEQ/m3N					
			2号炉	測定日:R06.05.15～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.14ng-TEQ/m3N						測定日:R06.10.25 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.015ng-TEQ/m3N					
	ばい煙濃度	硫黄酸化物(SOx)	1号炉	測定日:R06.05.28～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.1未満 m3N/h						測定日:R06.10.22 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.1未満 m3N/h					
			2号炉	測定日:R06.05.09～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.1未満 m3N/h						測定日:R06.10.17 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.1未満 m3N/h					
		ばいじん	1号炉	測定日:R06.05.28～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.01未満 g/m3N						測定日:R06.10.22 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.01未満 g/m3N					
			2号炉	測定日:R06.05.09～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:0.01 g/m3N						測定日:R06.10.17 結果判明日:R06.12.27 測定結果:0.01未満 g/m3N					
		塩化水素(HCl)	1号炉	測定日:R06.05.28～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:10未満 mg/m3N						測定日:R06.10.22 結果判明日:R06.12.27 測定結果:10未満 mg/m3N					
			2号炉	測定日:R06.05.09～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:10未満 mg/m3N						測定日:R06.10.17 結果判明日:R06.12.27 測定結果:10未満 mg/m3N					
		窒素酸化物(NOx)	1号炉	測定日:R06.05.28～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:120 ppm						測定日:R06.10.22 結果判明日:R06.12.27 測定結果:140 ppm					
			2号炉	測定日:R06.05.09～ 結果判明日:R06.07.19 測定結果:110 ppm						測定日:R06.10.17 結果判明日:R06.12.27 測定結果:130 ppm					